

NUOVA DELIBERA AEEG 180/13




L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG) ha pubblicato una nuova delibera che andrà in vigore il 1 gennaio 2016.

Le penali per clienti con potenza impegnata > 16,5 kW verranno applicate in fascia F1 e F2 se il cosφ medio mensile sarà inferiore a 0,95


Fino al 31 dicembre 2015

Delibera AEEG 348/2007/R/EEL



Dal 1 gennaio 2016

Delibera AEEG 180/2013/R/ELL



Nelle bollette dell'energia viene contabilizzata l'energia reattiva. Secondo la delibera attualmente in vigore l'energia reattiva gratuita è il 50% di quella attiva (questo equivale a $\cos\phi$ 0,9). Oltre tale valore viene contabilizzata a penale. Dal primo gennaio 2016 la soglia di gratuità viene abbassata al 33% ($\cos\phi$ 0,95).

Inoltre il gestore della rete potrà chiedere un adeguamento dell'impianto utente o lo stacco dalla rete se:

Il $\cos\phi$ istantaneo nel momento di massimo carico, per prelievo in periodo di alto carico, è inferiore a 0,9

Il $\cos\phi$ medio mensile è inferiore a 0,7

Il cliente immette in rete potenza reattiva